

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 09.08.2016r.

L.dz./RP/ZJ/...../2016

Załącznik nr 1 do Umowy Nr/R5/R/..... o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Kunów
Ul. Warszawska 45 B
27-415 Kunów

**Warunki przyłączenia nr WP-616/2016 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: istniejący budynek świetlicy wiejskiej z częścią usługowo-mieszkalną

**Lokalizacja: miejscowość Kolonia Inwalidzka dz. nr 88,90,91/2,152/2
gmina Kunów**

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia **2016-07-18**, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: słup linii niskiego napięcia obwód 2, zasilanie ze stacji transf. Kolonia Inwalidzka 3.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego:
zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo – rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przyłączeniowa: **26 kW (7+7+7+5 kW)** – rozdział instalacji, moc istniejąca 12-kW.
4. Rodzaj przyłącza: kablowe
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
 - 5.1 Wybudować przyłączy od miejsca przyłączenia do granicy działki kablem ziemnym YAKXS 4x70 mm², zabudować złącze kablowo – pomiarowe na pięć układów pomiarowych (istniejący 3-fazowy, projektowane trzy 3 - trójfazowe i jeden 1-fazowy. Lokalizację złącza uzgodnić na etapie projektowania w RE Ostrowiec.
 - 5.2 Istniejące przyłączy kablowe YAKY 4x35 mm² wprowadzić do projektowanego ZKP.
 - 5.3 Zdemontować istniejące przyłączy napowietrzne.
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: