



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Oznaczenie sprawy: TI.ZP.3.2013

Kunów, dnia 25.03.2013 r.

WYJAŚNIENIE nr 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nietulisko Duże

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w Biuletynie Urzędu

Zamówień Publicznych pod numerem: 109122 – 2013 z dnia 19.03.2013 r.

Zamieszczono na stronie internetowej: www.kunow.pl

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ). Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) oraz postanowieniami zawartymi w rozdziale II pkt. 7 i 8 SIWZ, Zamawiający wyjaśnia:

Pyt. 1

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między załączonym przedmiarem a kosztorysem ofertowym w Excelu Prosimy o sprecyzowanie na podstawie czego ma być sporządzona wycena ofertowa.

Zamawiający dokonał szczegółowego wyjaśnienia w „Opisie przedmiotu zamówienia” co jest przedmiotem wyceny, sposób jej i wg jakiej metody należy wykonać wycenę – szczegółowe informacje na stronie 7 - załącznika opisowego.

Zamawiający nie będzie prowadził dialogu na temat ewentualnych rozbieżności pomiędzy przedmiarem a kosztorysem ofertowym. Wielkości dla jakich należy podać i wycenić poszczególne pozycje podane zostały w kosztorysie ofertowym.

Pyt. 2

Prosimy o podanie wg średnic prawidłowych ilości rur na sieci grawitacyjnej i tłocznej dla w/w zadania z rozbiem na części I i II.

Prawidłowe średnice są podane w opisie przedmiotu zamówienia strona nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” z podziałem wielkości na części. Również w kosztorysie ofertowym są te same ilości tj.:

Część I

Sieć grawitacyjna PCV- 200-7.339 mb

Sieć cz tłoczna PE-90 – 2627 mb

Część II

Sieć grawitacyjna PCV- 200- 2.106 mb

Sieć tłoczna PE-90 – 870 mb



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Pyt. 3

W opisie przedmiotu zamówienia łączna suma długości kanałów wynosi 12.942 mb natomiast w kosztorysie Excel suma rur wynosi 15457 mb. Prosimy o wyjaśnienie.

Łączna suma kanałów wynosi 12.942 mb wg opisu przedmiotu zamówienia i pliku excell - zał. 11.4.

Pyt. 4

Jakie rury PCV należy zastosować ;lite czy z rdzeniem spienionym Prosimy o wyjaśnienie.

Rury PCV - U fi 200, z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji ściekowej

Rury PE fi 90 - z tworzyw sztucznych czarne do ścieków SDR 6-41 PN 3,2 – 25

Rury opisano w przedmiocie zamówienia.

Pyt. 5

W kosztorysie Excel – cz. I zał. 1.4 poz. 4.12 kanały z rur kanalizacyjnych P fi 90 jest 2627 mb natomiast suma elementu 4.4 Roboty montażowe na sieci tłocznej L= 3086 m. To samo dotyczy elementu 4.3. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

W nazewnictwie „wykolorowanym” kosztorysu ofertowego jest pomyłkowo wpisana długość. Prawidłowe ilości podane zostały w kosztorysie ofertowym – zał. nr 11.4.

Burmistrz

Beata Duda