



Oznaczenie sprawy: TI.ZP.2.2013

Kunów, dnia 06.02.2013 r.

WYJAŚNIENIE nr 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przebudowa targowiska miejskiego w Kunowie ul. Kościuszki

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 24439 – 2013 z dnia 15.02.2013 r.

Zamieszczono na stronie internetowej: www.kunow.pl

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ). Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) oraz postanowieniami zawartymi w rozdziale 8 SIWZ, Zamawiający wyjaśnia:

Pyt. 1.

Czy Zamawiający posiada projekt wykonawczy. jeśli tak proszę o jego udostępnienie. Brak rysunków konstrukcyjnych.

Odp.1.

Dokumentacja projektowa zostaje uzupełniona o rysunki W1-W8 dot. Wiaty handlowej – (zał. plik Rysunki W1-W8)

Pyt. 2.

Proszę o zamieszczenie przekroju stopy fundamentowej wiaty lub podanie długości śrub fundamentowych.

Odp. 2.

Przekroje stopy fundamentowej zawiera rys. Przekrój - bud. wiaty handlowej - rys. W6 (rysunki w załączonym pliku).

Pyt. 3.

Proszę o zamieszczenie rysunku stołów składanych, sam opis niestety niewystarczająca do prawidłowej wyceny.

Odp. 3.

Rysunki stołów składanych zawiera rys. Detal ławki - bud. wiaty handlowej - rys. W8 (rysunki w załączonym pliku)

Pyt. 4.

W opisie technicznym jest napisane: „Przegrody stałe szczytowe wykonać z blachy trapezowej T18 grubość 0,7mm”. W przedmiarze natomiast nie uwzględniono takiej pozycji. proszę o wyjaśnienie.

Odp. 4.

Przegrody stałe szczytowe z blachy trapezowej T18 grubość 0,7mm zawiera rys. W 7 DETAL PRZEGRODY WIATY - bud. wiaty handlowej - rys. W7 (rysunki w załączonym pliku). Pozycja uwzględniona w przedmiarze nr pozycji 26 i 27.

Pyt. 5.

Zamawiający przewidział na budynku administracyjno-handlowym pokrycie z blachy dachówkowej. Proszę o szczegóły odnośnie blachodachówki.

Odp. 5.

Blachodachówka - zawiera rys. B4 i B5 Rzut połaci dachowej - bud. administracyjno handlowy i przekrój Nr rys. B4 i B5. Blachodachówka z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze grafitowym o grubości 0,5 mm.

Pyt. 6.

Wykonawca ma dostarczyć stojak na rowery, niestety nie ma żadnych dodatkowych informacji na temat – typ, wielkość, materiał, w jaki sposób ma być mocowany. proszę o więcej informacji.

Odp. 6.

Przykładowy stojak na rowery zawiera pomocniczy rys. Stojak rowerowy 05.050 - rys. str. 57 i 58 (zał. plik Informacje dodatkowe)

Pyt. 7.

Wykonawca przewidział dostarczenie tablicy informacyjnej. Proszę o odpowiedź co ma się znajdować na tablicy, jakiej ma być wielkości, w jaki sposób ma być umieszczona, na słupkach czy w inny sposób. Jeśli tak, to czy przewidziany jest fundament pod słupki?

Odp. 7.

Przykładowa Tablica informacyjna wraz z danymi technicznymi zawiera rys. – str 56 (zał. plik Informacje dodatkowe)