



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Oznaczenie sprawy: TI.ZP.1.2013

Kunów, dnia 12.02.2013 r.

ZAWIADOMIENIE nr 4

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nietulisko Duże

*Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w Biuletynie
Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 46936 – 2013 z dnia 04.02.2013 r.*

Zamieszczono na stronie internetowej: www.kunow.pl

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ). Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) oraz postanowieniami zawartymi w rozdziale II pkt. 7 i 8 SIWZ, Zamawiający wyjaśnia:

Pyt. 1.:

Czy na spełnienie warunku udziału w postępowaniu z pkt. VI 4c Zamawiający uzna wykazanie się osobą archeologa

Odp.:

Osoba powinna posiadać uprawnienia budowlano - instalacyjne określone przepisami prawa budowlanego dla obiektów zabytkowych zgodnie z postanowieniem Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 21.11.2006 r.

Pyt. 2.:

W związku z występującymi znacznymi rozbieżnościami oraz brakiem spójności pomiędzy formularzami kosztorysów ofertowych a przedmiarami prosimy o korektę z uwagi na zapis w zał. nr 8 do SIWZ pkt. 14 mówiący o tym że kosztorys ofertowy zbudowany został na bazie jednostek przedmiarowych wskazanych w przedmiarze robót.

Odp.:

Odpowiedz wg zawiadomienia Nr 3.

Pyt. 3.:

Prosimy o zamieszczenie właściwych przedmiarów ponieważ kilka przedmiarów jest zdublowanych natomiast część z nich nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Odp.:

Przedmiarami odnoszącymi się do zadania Nietulisko Duże są następujące części

- część 1- kanały sanitarne Nietulisko Duże etap II;
- część 2 - przyłącza domowe dla wsi Nietulisko Duże etap II;
- część 3 - rurociągi tłoczne dla wsi Nietulisko Duże etap II;
- część 4 - pompownie P1-P10 dla wsi Nietulisko Duże –etap II;
- część 5 - drogi dojazdowe do pompowni P1-P10 dla wsi Nietulisko Duże etap II;
- część 6 - zasilanie elektryczne pompowni P1- P10;



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Pyt. 4.:

Czy zamieszczone mapy i profile stanowią całość przedmiotu zamówienia czy są odcinki wyłączone i czy przyłącza są w zakresie zamówienia prosimy o podanie numerów profili które są w zakresie przedmiotu zamówienia z podziałem na kosztorysy ofertowe 10 i 11.

Odp.:

Zamieszczone mapy i profile stanowią całość przedmiotu zamówienia tj. dla kanałów grawitacyjnych od KS I- KS XX i tłocznych RT 1- RT 10 – opis strona 5 i 6.

Zakres wykonania przyłączy określono w załączniku nr 8 tj. uwzględniono przejścia poprzeczne pod drogami, odcinki kanałów przechodzących przez rowy, poza terenem działki itp. przyjmując długość 2.000 mb.

Pyt. 5.:

Prosimy o zamieszczenie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Odp.:

W załączniku dwa postanowienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Pyt. 6.:

Prosimy o wskazanie szczegółowych parametrów modernizowanej pompowni w ul Małachowska (charakterystyka pomp)

Odp.:

Opis modernizacji przepompowni ul Małachowska jest zawarty w załączniku o tej samej nazwie charakterystyka pomp w przepompowni wg pkt „c”

- pompa zatapialna SLV 65.80.40.2.51D 4,0 kW
- pompa szlamowa – odwodnieniowo- szlamowa JUMBO JS 44D3,3 kW wirnik VORTEX 160 mm 3x400V złączka

Pyt. 7.:

Prosimy o podanie sposobu odtworzenia nawierzchni dróg na drogi poszczególnych zarządców

Odp.:

Odtworzenie nawierzchni: na szerokości pasa drogowego: warstwa odsączająca 20 cm, podbudowa górna z kruszywa łamanego gr. 15 cm, dolna z kruszywa łamanego gr. 10 cm (wszystkie wartości po zagęszczeniu) nawierzchnia asfaltowa gr. 4 +4 cm

Pyt. 8.:

Prosimy o podanie cen jednostkowych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Odp.:

Stawki cen jednostkowych – w załączniku uchwala.

Na drogach powiatowych – 17 szt. / 290 mb

Stawki dla:

Poboczy: 2 zł/m2/dobę,
dla utwardzonych: 3 zł/m2/dobę do szerokości zajęcia pasa do 20%,
5 zł/m2/dobę do szerokości zajęcia pasa do 50%
8 zł/m2/szt. do szerokości zajęcia pasa do 100%

Na drodze krajowej: 2 szt. przejść o łącznej długości: 58,50 mb

Stawki cen wg Dziennika Ustaw Nr 148 poz. 886 z 2011 r.

Burmistrz Kunowa
Beata Duda