

IG

XL160 6x24
prod. Legrand

S 311 B 6A YKY 3x1,5 mm² 2 60 W

P304 63A 30 mA S 311 B10A YKY 3x1,5 mm² 300 W

S 311 B10A YKY 3x1,5 mm² 600 W

L1 PI=250W

L2 PI=250W

PCZ-524.2 F&F

S 311 B 6A S 311 B 6A

30-24z SWC30

S 311 B 16A

1500 W YKY 5x4mm²

I=25m/35m

YKY 5x4mm²

I=24m/26m

L3 PI=250W

S 311 B 6A

YKY 5x4mm²

I=36m/40m

P304 63A 30 mA

S 311 B 16A YDY 3x2,5 mm² 1500 W

S 311 B 16A YDY 3x2,5 mm² 1500 W

S 311 B 16A YDY 3x2,5 mm² 1500 W

S 311 B 16A YDY 3x2,5 mm² 1500 W

S 311 B 16A YDY 3x2,5 mm² 1500 W

S 311 B 16A YDY 3x2,5 mm² 1500 W

S 311 B 16A YDY 3x2,5 mm² 1500 W

P304 63A 30 mA

S 311 B 16A YDY 3x2,5 mm² G1 1500 W grzejnik elektryczny

S 311 B 16A YDY 3x2,5 mm² G2 1500 W grzejnik elektryczny

S 311 B 16A YDY 3x2,5 mm² G3 750 W grzejnik elektryczny

S 311 B 16A YDY 3x2,5 mm² G4 1000 W grzejnik elektryczny

S 311 B 16A YDY 3x2,5 mm² G5 750 W grzejnik elektryczny

S 311 B 16A YDY 3x2,5 mm² G6 1750 W grzejnik elektryczny

S 311 B 16A YDY 3x2,5 mm² G7 500 W grzejnik elektryczny

S 311 B 16A YDY 3x2,5 mm² G8 750 W grzejnik elektryczny

S 311 B 16A YDY 3x2,5 mm² G9 750 W grzejnik elektryczny

S 311 B 16A YDY 3x2,5 mm² G10 750 W grzejnik elektryczny

S 311 B 16A YDY 3x2,5 mm² G11 1750 W grzejnik elektryczny

S 311 B 16A YDY 3x2,5 mm² G12 750 W grzejnik elektryczny

S 311 B 16A YDY 3x2,5 mm² G13 2000 W grzejnik elektryczny

S 311 B 16A YDY 3x2,5 mm² G14 1250 W grzejnik elektryczny

S 311 B 16A YDY 3x2,5 mm² G15 500 W grzejnik elektryczny

S 311 B 16A YDY 3x2,5 mm² G16 750 W grzejnik elektryczny

S 311 B 16A YDY 3x2,5 mm² G17 750 W grzejnik elektryczny

P304 63A 30 mA

S 311 B 16A YDY 3x2,5 mm² Wp1 2000 W podgrzewacz c.w.u.

S 311 B 16A YDY 3x2,5 mm² Wp2 2200 W podgrzewacz c.w.u.

S 311 B 16A YDY 3x2,5 mm² Wp3 2200 W podgrzewacz c.w.u.

S 311 B 16A YDY 3x2,5 mm² Wp4 2200 W podgrzewacz c.w.u.

S 311 B 16A YDY 3x2,5 mm² Wp5 2200 W podgrzewacz c.w.u.

S 311 C 10A YKY 3x2,5 mm² Wk1 450 W wentylator kanałowy

S 311 C 10A YKY 3x2,5 mm² Wk2 170 W wentylator kanałowy

S 311 C 10A YKY 3x2,5 mm² Wk3 170 W wentylator kanałowy

S 311 C 10A YKY 3x2,5 mm² Wd1 240 W wentylator dachowy

S 311 C 10A YKY 3x2,5 mm² Wd2 100 W wentylator dachowy

S 313 B 16A YKY 5x4 mm² Nag 9000 W nagrzewnica

P344 C 32A YKY 5x6mm² ZG1 4000 W zespół gniazd wtyczkowych

P344 C 32A YKY 5x6mm² ZG2 4000 W zespół gniazd wtyczkowych

S 313 B 16A YKY 5x4 mm² 1500 W zasilanie bramy wjazdowej

S 313 C 10A YKY 5x16mm² I=5m/25m 30000W suszalnia osadu

SPX00 250A YKY 4x120mm² SZAFKA STER. S1 Pszcz=119000W Pz=170000W

SPX00 25A YKY 5x10mm TEFOT Pszcz=9600W

L333

DPX-I 400

4xS 311 C 100A OBO BETTERMAN V2-B-CI-A+280

R<30 Ω

R<10 Ω

R<30

mgr inż. Ryszard Filipek
**PROJEKTOWANIE I NADZÓR SIECI I
INSTALACJE ELEKTRYCZNE**

**UK£AD SIECI
TN - C - S**

Objekt: Przebudowa oczyszczalni ścieków - Kunów nr dz 3886, 3888		
Skala: --	Inwestor Gmina Kunów ul. Warszawska 45b 27-415 Kunów	
Rys. nr 4	Temat: Schemat Ideowy TG	
Data: 02. 2016 r.	Projektował: mgr inż. R. Filipek	upr. nr GAS.834/A-4/81
	Sprawdził: mgr inż. J. Szkolnicki	upr. nr GT.III-1219/A-125/77