



PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
Rejonowy Zakład Energetyczny Ostrowiec
Ul. Kopernika 53, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Tel.: (+48 41) 267 42 00 centrala
Tel.: (+48 41) 267 42 68 sekretariat
Faks: (+48 41) 267 42 98

P. G. Ogiński

URZĄD MIASTA I GMINY
w Kunowie
WPLYNEŁO

Dnia 2008-12-08

Nr ewidencji 5646/2008
Zat. Podpis *[signature]*

Ostrowiec, dnia 2008-12-02

Nasz znak: TU/ 3594 /2008

URZĄD GMINY KUNÓW
ul. Warszawska 45B
27-415 KUNÓW

Warunki przyłączenia do sieci niskiego napięcia

W odpowiedzi na Państwa pismo, biorąc pod uwagę fakt, że organizacja i finansowanie oświetlenia jest zadaniem Gminy, podajemy warunki techniczne modernizacji urządzeń oświetlenia dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Kunów:

I. Zakres prac:

1. Układy pomiarowo-sterownicze zabudować poza skrzyniami rozdzielczymi stacji transformatorowych w odrębnych szafkach zamontowanych na konstrukcjach stacji. Szafki oświetleniowe zasilić bezpośrednio z podstaw bezpiecznikowych nn stacji przewodem wielożyłowym. W razie potrzeby dobudować dodatkowe pole liniowe.
2. Zamontować nowe oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem (lokalizacja, typ i moc opraw wg uznania inwestora i projektanta). Oprawy winny być zabudowane w sposób nie utrudniający dostępu do elementów linii rozdzielczej. Zasilanie opraw zrealizować przez podłączenie do istniejących przewodów linii: oświetleniowego i neutralnego. Zastosować nowe gniazda bezpiecznikowe i zaciski.
3. Zdemontować wszystkie oprawy będące własnością PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. wraz z wysięgnikami podstawami BNu, przewodami przyłączeniowymi i zaciskami. Zdemontować również urządzenia oświetleniowe zabudowane w skrzyniach stacyjnych. Do prac można przystąpić po dokonaniu inwentaryzacji z natury i spisaniu odpowiedniego porozumienia w sprawie zwrotu materiałów. Materiały z demontażu przekazać do magazynu RZE Ostrowiec.

II. Warunki wykonywania prac i formalne:

1. Roboty związane z modernizacją wykonywać w technologii prac pod napięciem. W uzasadnionych przypadkach konieczności wyłączenia stacji lub linii rozdzielczej zachować obowiązujące procedury instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce.
2. Układ sieciowy obowiązujący dla poszczególnych linii nn podamy odrębnie na etapie projektowania.

3. Należy opracować i przedstawić w RZE Ostrowiec projekt modernizacji. Niezbędne są uzgodnienia robocze.
4. Po wymianie opraw granicę majątkową stanowiąc będą:
 - w obwodach, gdzie wykorzystywane są istniejące przewody pozostające na majątku ZEORK S.A. - zaciski odgałęźne na przewodach linii nn : oświetleniowym i neutralnym.
 - w obwodach wybudowanych kosztem i staraniem Gminy i pozostających na jej majątku - zaciski na podstawach bezpiecznikowych w skrzyniach stacyjnych bądź w dotychczasowych miejscach rozgraniczenia na słupach linii nn.
5. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej : zaciski podstaw bezpiecznikowych w istniejących skrzyniach stacyjnych oraz zaciski odgałęźne na linii nn w przypadku słupowych skrzynek oświetleniowych.
6. Po wykonaniu prac należy dokonać zgłoszenia do odbioru przedstawiając dokumentację powykonawczą na linie oświetleniowe opracowaną według podziału na punkty sterowania. W dokumentacji uwzględnić sprawę własności majątku.
7. ZEORK S.A. odstąpi od pobierania opłaty dzierżawnej za wykorzystanie słupów i przewodów oraz naliczania kosztów powstałych wskutek likwidacji nie zamortyzowanego majątku w zamian za deklarację przekazywania na naszą rzecz wybudowanych staraniem Gminy słupów linii oświetlenia drogowego, które mogą być przydatne jako konstrukcje wsporcze linii rozdzielczej. Proponujemy zawarcie stosownej umowy w tym zakresie.
8. W przypadku przebudowy, modernizacji bądź likwidacji linii rozdzielczej lub stacji trafo odtworzenie/przebudowę urządzeń oświetlenia zobowiązana będzie wykonać Gmina własnym kosztem i staraniem.
9. Po wykonaniu modernizacji zaktualizowane będą umowy sprzedaży energii oraz zawarta zostanie nowa umowa użyczenia urządzeń PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. dla potrzeb oświetlenia i porozumienie współpracy ruchowej z wskazanym przez Gminę podmiotem zajmującym się konserwacją oświetlenia.
10. W przypadku zamiaru rozbudowy oświetlenia o nowe punkty sterowania prosimy o wystąpienie do nas z oddzielnym wnioskiem.

Warunki niniejsze są ważne 2 lata od dnia ich określenia.

Opracował:

Zatwierdził:

Otrzymują:

1. Adresat,
2. BOK w/m
3. TU/aa

PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
Rejonowy Zakład Energetyczny Ostrowiec

Dyrektor
Grzegorz Radlak