

WYJAŚNIENIE nr 1

Dotyczy zaproszenia do składania ofert:

„Dostawę i montaż wyposażenia do budynku remizy OSP w Nietulisku Małym w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nietulisko Małe ”

Zaproszenie do składania ofert zamieszczono na stronie internetowej Gminy Kunów: www.kunow.pl

W odpowiedzi na zapytania dotyczące wyżej wymienionego zadania Urząd Miasta i Gminy w Kunowie informuje:

Pyt.1 Kuchnia gazowa - elektryczna

- z jakiego źródła będzie gaz do kuchenki ?
- kto dostarcza elementy przyłączeniowe gazu do kuchenki ?
- czy okap będzie montowany pod szafką wiszącą czy też z podłączeniem bezpośrednim z do przewodu kominowego ?

Ad.1 Kuchnia gazowa będzie zasilana gazem ziemnym GZ-50, wraz z kuchnią należy dostarczyć wąż przyłączeniowy długości 1,0 m, okap będzie podłączany do kanału wentylacyjnego, montaż kuchni wykona zamawiający

Pyt.2 Zlewozmywak

- kto dostarcza baterię do zlewozmywaka i pozostałe elementy przyłączeniowe do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ?

Ad.2 Zamawiający przewiduje dostawę zlewozmywaka wraz z syfonem, podłączenie realizowane będzie we własnym zakresie.

Pyt.3 Meble kuchenne

- jaka ma być głębokość poszczególnych szafek ?
- jaka ma być wysokość poszczególnych szafek ?
- czy szafki mają mieć półki ?
- 3 szafki „60” mają mieć blat jednolity a co mają mieć pozostałe szafki ?

Ad.3 Zamawiający przewiduje standardowe wymiary szafek:

- wysokość 85 cm z blatem
- głębokość 50 cm (szafka stojąca) i 30 cm (szafka wisząca)
- szafki mają mieć półki
- blaty szerokości 60 cm, 3 szafki „60” z blatem jednolitym, pozostałe z blatem indywidualnym umożliwiające ich swobodną lokalizację.

**Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Beata Duda**