

Or. 1710.5.2024

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 22 maja 2024 r.



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Wardyńskiego 32, 27-400 Ostrowiec Św.

PZ.5261.56.2024

Egz. Nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. z dnia 16 stycznia 2024 r. Dz.U. z 2024 r. poz. 127 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) zostały przeprowadzone w dniu 22.05.2024 przez:

1. mł. bryg. mgr inż. Barbara Majdak – Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej KP PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim, legitymacja służbowa Nr 3895680, ważna do 16.09.2032 r.
2. kpt. inż. Rafał Ledkiewicz Starszego Specjalisty w Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej KP PSP w Ostrowcu Św. legitymacja służbowa Nr 8834048 – ważną do dnia 09.03.2033 r.

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli
legitymujących się upoważnieniem numer PZ.5261.31.2024 z dnia maja 2024 roku,
wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu
Świętokrzyskim, czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Wodociąg rozdzielczy z rur PE 110 w pasie drogowym drogi dojazdowej ulicy
Partyzantów (działka Nr ewid. 1264) oraz na działce Nr ewid. 1114/1 położonej w
miejscowości Kunów.**

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego
Gmina Kunów, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów.	Małgorzata Mazur – przedstawiciel Gminy Kunów, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów – pełnomocnictwo w załączeniu.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Małgorzata Mazur – przedstawiciel Gminy Kunów, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów – pełnomocnictwo w załączeniu.	-

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

- oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym;
- ocena zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym;

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno - rozpoznawczych:

Na przedmiotowym wodociągu zamontowano 1 podziemny hydrant HP 80.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Wodociąg rozdzielczy z rur PE 110 w pasie drogowym drogi dojazdowej ulicy Partyzantów (działka Nr ewid. 1264) oraz na działce Nr ewid. 1114/1 położonej w miejscowości Kunów.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1 Informacje dot. zgłaszanego obiektu

Dane inwestora	Informacja dotycząca zgłoszenia zakończenia budowy
Gmina Kunów, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów	Zgłoszenie IGP.7013.115.2024.AZ z dnia 08.05.2024 w aktach sprawy.
Dane kierownika budowy	
Kierownik Budowy – Pan A. O	: upr. bud. SWK/0091/PWOS/14

2 Charakterystyka obiektu:

2.1 Zwięzła charakterystyka z podstawowymi danymi budynku

Przedmiotem inwestycji była budowa wodociągu rozdzielczego z rur PE 110 o łącznej długości 167,5 mb zlokalizowany w pasie drogowym drogi dojazdowej – ulicy Partyzantów (działka nr ewid. 1264) oraz na działce nr ewid. 1114/1 położonej w miejscowości Kunów. Na trasie wodociągu, wykonano 1 hydrant przeciwpożarowy wyposażony w zasuwę kołnierзовą 80 Ø mm ze skrzynkami z podwójnym zamknięciem typ AVK na kolanach stopowych N-80, Hydrant oznakowany prawidłowo. Przedstawiono protokół bez uwag z badania hydrantu – kserokopia w załączeniu. Dokonano sprawdzenia hydrantu z wynikiem pozytywnym.

2.2 Przedstawiono dokumentację w zakresie architektoniczno-budowlanym:

Decyzja/decyzje pozwolenia na budowę	Budowa wodociągu została wykonana na zgłoszenie o nr. AB.6743.1.159.2023 z dnia 21.07.2023 r. Kserokopia zgłoszenia została załączona do akt sprawy.
Dziennik budowy	Podczas kontroli przedstawiono dziennik budowy na ww. inwestycję z końcowym wpisem o zakończeniu robót budowlanych.
Oświadczenie kierownika budowy (według wzorów PINB tj. 2A lub 2B) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami.	Przedstawiono oświadczenia kierownika budowy z dnia 27.02.2024 r. – kserokopia w załączeniu
Postanowienie/postanowienia wyrażające zgodę na odstąpienie od przepisów z wyłączeniem postanowień KW	Nie dotyczy
Postanowienie/postanowienia, opinie komendanta wojewódzkiego PSP dot. rozwiązań zamiennych, zastępczych.	Nie dotyczy
Projekt/projekty budowlane stanowiące załącznik do decyzji pozwolenia na budowę branże: - architektoniczna, - zagospodarowania terenu.	Budowę wodociągu rozdzielczego wykonano w oparciu o Projekt Budowlany z lipca 2023 r. autorstwa mgr. Inż. A. O. upr. Nr SKW/0091/PWOS/14 Projekt został uzgodniony bez uwag z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych- Panem S. M. upr. Nr 382/98 z dnia 08.05.2023 r.
Dokument potwierdzający wymagane parametry zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów i wewnętrznego zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych	Hydrant oznakowany prawidłowo. Przedstawiono protokół bez uwag z badania hydrantu – kserokopia w załączeniu.
Pismo dot. nadania numeru porządkowego (adresowego)	Nie dotyczy
Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.	Nie dotyczy
Protokół współdziałania urządzeń przeciwpożarowych w ramach scenariusza rozwoju zdarzeń.	Nie dotyczy
Wskazanie (kopii) rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z wprowadzonymi zmianami nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, oraz opis wprowadzonych zmian	Nie dotyczy
Projekt wykonawczy/powykonawczy. branże: - architektoniczna, - zagospodarowania terenu.	Nie dotyczy

Indywidualna dokumentacja techniczna dot. jednostkowych rozwiązań opracowana zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.	Nie dotyczy
Dokumentacja techniczna zabezpieczenia ppoż. elementów konstrukcyjnych budynku np. konstrukcji stalowej, drewnianej, itp.	Nie dotyczy
Projekt lub dokumentację branżową na podstawie których, wykonano w obiekcie dźwig dla ekip ratowniczych	Nie dotyczy
Opracowane dla obiektu obliczenia numeryczne CFD („symulacje komputerowe”) dot., warunków bezpieczeństwa pożarowego.	Nie dotyczy
Opracowane dla obiektu opinie techniczne np. KG PSP, KW PSP, CNBOP, ITB, itp.	Nie dotyczy
Zestaw dokumentów dopuszczenia dla poszczególnych elementów budowlanych związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, które zastosowano w obiekcie np. drzwi przeciwpożarowe – aprobaty techniczne, certyfikat zgodności, deklaracja właściwości użytkowych.	Nie dotyczy
Oświadczenia wykonawcy lub kierownika budowy dot. biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych np. dylatacje, drzwi ppoż., konstrukcja stalowa, drewniana, przejść i przepustów instalacyjnych, itp.	Nie dotyczy
Opis, uwagi:	Brak

2.3 Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych - brak

2.3.1 Wyposażenie obiektu w systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające substancje kontrolowane

☐	Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej					☐ występują*	☒ nie występują
	Nazwa systemu ochrony przeciwpożarowej	Lokalizacja	Rodzaj środka stosowanego w instalacji	GWP (środek gaśniczy)	Ilość (masa środka)	Nazwa operatora odpowiedzialnego za system	

3 Stwierdzone niezgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę:

1. Brak

4 Stwierdzone niezgodności z przepisami przeciwpożarowymi:

1. Brak

5 Stwierdzone niezgodności wykonania obiektu z przepisami techniczno – budowlanymi:

1. Brak

6 Przeprowadzone próby działania urządzeń przeciwpożarowych:

☐	W trakcie kontroli w dniu 22.05.2024 r. stwierdzono: Hydrant oznakowany prawidłowo. Podczas czynności odbiorowych dokonano sprawdzenia hydrantu z wynikiem pozytywnym. Uwagi: brak
--------------------------	--

7 Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych zauważono/stwierdzono:

Opis zewnętrznego zaopatrzenia w wodę do gaszenia pożaru	Hydranty zlokalizowano zgodnie z projektem
Opis warunków dojazdu pożarowego	

8 Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego – bez uwag

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Z up. BURMISTRZA

KIEROWNIK SEKCJI
KONTROLNO-ROZPOZNAWCZEJ

STARSZY SPECJALISTA
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

.....
atu
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

.....
mł. bryg. mgr inż. Barbara Majdał
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)