



Gmina Kunów



POLSKI
ŁĄD



Kunów, dnia 28 listopada 2024 roku

Znak sprawy: ZP.I.271.10.2024

Do wszystkich Wykonawców postępowanie znak: ZP.I.271.10.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.I.271.10.2024 w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kunów etap 2” (Numer ogłoszenia TED Tenders Electronic Daily: 545491-2024 OJ S 177/2024 z dnia 11/09/2024).

Wyjaśnienie numer II treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia

Gmina Kunów działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2, 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) poniżej przekazuje Wykonawcom treść zapytań nadesłanych w dniach 18, 20, 25 i 27 listopada 2024 roku, wraz z odpowiedziami, oraz zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

Czy w ofercie należy wycenić również wymianę przewodu typu Al na przewód typu AsXSn w części sieci oświetlenia ulicznego zmodernizowanego we wcześniejszych etapach?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w ofercie należy uwzględnić wymianę przewodu również w części sieci oświetlenia ulicznego zmodernizowanego we wcześniejszych etapach. Zgodnie z rozdziałem IV ust. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 9 września 2024 roku Zamawiający wskazał, iż do zakresu rzeczowego inwestycji wchodzi również wymiana obwodów oświetleniowych na izolowane na terenie całej Gminy Kunów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ogranicza się zakres inwestycji o 50 sztuk opraw 82W ze stacji Boksycka wiadukt (rysunek 24). Niemniej jednak podkreśla się, że wskazana w postępowaniu liczba opraw w ilości 775 sztuk pozostaje niezmienna. Dodatkowo, zgodnie z zapisami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca ma obowiązek wykonania inwentaryzacji oświetlenia ulicznego przed przystąpieniem do modernizacji i będzie zobowiązany do wymiany wszystkich nieefektywnych lamp na terenie całej Gminy Kunów.



Gmina Kunów

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie klasy odporności na uderzenia IK09 dla opraw drogowych, który to jest standardem na rynku. Zamawiający specyfikując w załączniku nr 8 OPZ bardzo rzadko wymagany stopień odporności na uderzenia IK10 ustanowił najwyższy z 10-stopniowej skali IK współczynnik ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych. Stopień 10 w tejże skali odpowiada uderzeniu stalowego młota lub kuli o masie 5 kg spadającego na obudowę z wysokości 40 cm. Tak wysoka ochrona nie jest uzasadniona w przypadku tego rodzaju opraw ulicznych (wysoko zawieszonych) i tylko ogranicza konkurencję w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza klasę odporności na uderzenia IK09 dla opraw drogowych.

Pytanie 3:

Zamawiający wymaga uchwytu z regulacją kąta wychylenia na słupie i na wysięgniku, w zakresie od -110° do $+55^{\circ}$ / -20° do $+145^{\circ}$, przy montażu na wysięgniku. Zaznaczamy, że zamontowane oprawy powinny spełniać wymagania oświetleniowe PN-EN 13021:2016 „Oświetlenie dróg” oraz wszelkich norm środowiskowych. Wymaganie tak dużego kąta regulacji nie znajduje uzasadnienia technicznego, natomiast bez wątpienia służy ograniczeniu konkurencji w postępowaniu. Wymaganie to stoi również w sprzeczności z Dyrektywami Komisji Europejskiej o ochronie nieboskłonu, które mają zapobiegać zanieczyszczeniu krajobrazu światłem. Zbyt wysokie wychylenie oprawy do góry skutkuje niepotrzebną, wręcz szkodliwą emisją światła do otoczenia w górę i negatywnymi konsekwencjami zarówno dla mieszkańców jak i fauny, a także stratami energetycznymi – występuje zużycie energii na niesłużące nikomu, niepotrzebne oświetlenia przestrzeni. Przy montażu na słupie ujemny zakres regulacji nie jest nawet możliwy ze względów na montaż, dodatkowo nie ma uzasadnienia w zastosowaniu. Wydaje się więc, że ten zapis służy tylko ograniczeniu konkurencji. Wnosimy o dopuszczenie mniejszego zakresu regulacji opraw, typowego dla rozwiązań większości producentów, tj. od -20° do $+20^{\circ}$ na wysięgniku oraz 0° do $+90^{\circ}$ na słupie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zakres regulacji opraw 0° do $+90^{\circ}$ na słupie oraz od -20° do $+20^{\circ}$ na wysięgniku.



POLSKI
ŁAD



Gmina Kunów

Pytanie 4:

Prosimy o dopuszczenie tolerancji 50% na wymiary oraz wagę opraw parkowych przy zachowaniu wymaganych kształtów oprawy co spowoduje zwiększenie konkurencyjności postępowania przetargowego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza tolerancję 50% na wymiary oraz wagę opraw parkowych przy zachowaniu wymaganych kształtów oprawy.

Pytanie 5:

Postawione wymagania dotyczące wyników obliczeń nie gorszych niż dla wszystkich parametrów obliczeń fotometrycznych nie dają możliwości propozycji innego rozwiązania i wskazują na konkretnego producenta opraw zamieszczonego w dokumentacji referencyjnej. Zrozumiałym jest wymaganie parametrów nie gorszych niż dla Luminancja L oraz Średnie natężenie oświetlenia E_m , ponieważ wpływa ono na ilość światła. Jednakże wymaganie parametrów nie gorszych niż dla pozostałych wskaźników jest ograniczaniem konkurencji. Każda oprawa, której rozsył i moc dla danej sytuacji drogowej, spełnia parametry wskazane przez normę PN-EN 13201-2016 „Oświetlenie dróg”, powinna być zaakceptowana.

W przypadku prawidłowo dobranych klas oświetlenia dróg wymagania normy są wystarczające, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom ruchu kołowego i pieszego oraz prawidłowo oświetlić ulice objęte modernizacją oświetlenia. Wymaganie sformułowane przez Zamawiającego, aby wyniki obliczeń fotometrycznych dla proponowanych opraw mieściły się w określonej tolerancji w zasadzie ogranicza wybór do konkretnego asortymentu firmy LUG na podstawie którego powstał bazowy projekt fotometryczny. Wnosimy o usunięcie zapisów dotyczących wyników nie gorszych niż dla parametrów: Równomierność U_0 , Równomierność U_1 , Przyrost wartości progowej kontrastu TI , Minimalne natężenie oświetlenia E_{min} .

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa zapis dotyczący wyników obliczeń fotometrycznych nie gorszych niż dla parametrów: Równomierność U_0 , Równomierność U_1 , Przyrost wartości progowej kontrastu TI , Minimalne natężenie oświetlenia E_{min} .

Pytanie 6:

W związku z faktem, iż niniejsze postępowanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wnosimy o potwierdzenie, że wszystkie oferowane oprawy muszą posiadać złącze Zhaga i certyfikat Zhaga D4i.



POLSKI
ŁAD



Gmina Kunów

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie oferowane oprawy muszą posiadać złącze Zhaga i certyfikat Zhaga D4i.

Pytanie 7:

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 06.11.2024 r. na pytanie nr 2 dowody spełniania wymogów przetargowych (karty katalogowe, certyfikaty, deklaracje) będą weryfikowane na etapie zatwierdzenia materiałów przed ich wbudowaniem. Pragniemy zauważyć, iż takie podejście jest niekorzystne dla Zamawiającego i może doprowadzić do znacznego opóźnienia realizacji zamówienia, a nawet utraty dofinansowania. W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów SWZ i wprowadzenie wymogu przedłożenia poniższych przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą, co gwarantuje Zamawiającemu pewność, że zaoferowane produkty są zgodne z Jego oczekiwaniami i spełniają podstawowe normy oraz obligatoryjne wymogi programu „Rozświetlamy Polskę” tj.:

- a) Karty katalogowe (na potwierdzenie m. in. wymaganych parametrów technicznych przez zamawiającego)
- b) Certyfikat ENEC+ ofertowanych opraw
- c) Certyfikatu ENEC ofertowanych opraw
- d) Deklaracji CE
- e) Certyfikatu ZHAGA D4i
- f) Obliczeń oświetleniowych w formacie pdf
- g) Plików ldt

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje stanowisko zawarte w odpowiedzi na pytanie numer 2 w wyjaśnieniach numer I treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 6 listopada 2024 roku.

Pytanie 8:

W związku z pytaniami mającymi kluczowe znaczenie dla przygotowania rzetelnej oferty wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 09.12.2024 r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 16 grudnia 2024 roku do godziny 10:00.



Gmina Kunów

Pytanie 9:

W OPZ postawiono wymogi dopuszczalnej wagi i wymiarów poszczególnych opraw wynikające wprost z charakterystyki opraw LUG. W związku z faktem, że na rynku zaczynają pojawiać się problemy związane z natłokiem zamówień/gorączką produkcyjną, czy Zamawiający bierze to pod uwagę i dopuści:

- oprawę drogową (najmniejszy korpus) do 5 kg;
- oprawę parkową nasadzaną do 8 kg oraz wymiarach w przybliżeniu L450, H520 (tolerancja 10%), z kloszem z płaskiego hartowanego szkła, o sylwetce zbliżonej do poniższej:



- oprawę parkową zwieszaną o wymiarach w przybliżeniu L440, H470 (tolerancja 10 %)?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie numer 4.

Pytanie 10:

Zamawiający postawił wymóg: „Regulacja nachylenia oprawy przy montażu bezpośrednio na słupie i na wysięgniku, umożliwia regulację położenia opraw w zakresie od -110° do $+55^{\circ}$ / -20° do $+145^{\circ}$ ”. Są to bardzo specyficzne zapisy, nie znajdujące pokrycia w rzeczywistych potrzebach w tego typu postępowaniach, szczególnie, że oprawy mają nie generować zanieczyszczenia światłem. Czy Zamawiający zaakceptuje jako wystarczającą regulację w zakresie -90 do $+90$ st. na słupie i wysięgniku? Jest to zakres z nawiązką zabezpieczający potrzeby regulacji.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie numer 3.

Pytanie 11:

„W przypadku zastosowania rozwiązań innych niż w projekcie bazowym (obliczeniach fotometrycznych) należy uzyskać wszystkie parametry oświetleniowe (Luminancja L, Gmina Kunów Równomierność U0, Równomierność U1, Przyrost wartości progowej kontrastu TI, Średnie natężenie oświetlenia Em, Minimalne natężenie oświetlenia Emin) nie gorsze niż te zastosowane w obliczeniach bazowych dla poszczególnych sytuacji. W celu weryfikacji przez projektanta w przypadku użycia opraw równoważnych, do oferty należy dołączyć obliczenia



Gmina Kunów

fotometryczne (wydruki + edytowalne pliki obliczeniowe na cyfrowym nośniku) wykonane w ogólnodostępnym programie obliczeniowym, np. Dialux / Relux pokazujące spełnienie wymagań klas oświetleniowych określonych w Normie PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg” - są to wymogi niemożliwe do spełnienia przez producentów opraw innych niż referencyjne. Nie istnieje obiektywne kryterium pozwalające stwierdzić, które obliczenia są lepsze, a które gorsze. Wnosimy o wykreślenie tych dyskryminujących zapisów i pozostawienie jedynie konieczności spełnienia i wykazania normy PN-EN 13201.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie numer 5.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający zaakceptuje stopień ochrony IK09 dla opraw parkowych? Taki stopień ochrony mechanicznej jest powszechnie stosowany w przystających zamówieniach, nie zawęży możliwości ofertowania opraw parkowych tylko do jednego producenta, a przy tym gwarantuje dużą wytrzymałość opraw i skutecznie zabezpiecza Zamawiającego przed zaoferowaniem produktów niskiej jakości.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie numer 2.

Pytanie 13:

Czy zamawiający dopuści oprawy z klasą odporności na uderzenia IK09?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie numer 2.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 137 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w rozdziale XVII „Termin związania ofertą” punkt 1 oraz w rozdziale XVIII „Sposób i termin składania i otwarcia ofert” punkt 4 i 5.

W wyniku modyfikacji, Specyfikacja Warunków Zamówienia otrzymuje nową treść i jest wiążąca dla Wykonawców i Zamawiającego z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.



POLSKI
ŁĄD



Gmina Kunów

Specyfikacja Warunków Zamówienia:

Rozdział XVII punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **90 dni, to jest do dnia 15 marca 2025 roku**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

Rozdział XVIII punkt 4 i 5 otrzymuje brzmienie:

„4. Termin składania ofert upływa w dniu **16 grudnia 2024 roku o godz. 10:00**.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16 grudnia 2024 roku o godzinie 10:30**.”

Nowy termin wniesienia wadium – najpóźniej do dnia 16 grudnia 2024 roku do godziny 10:00.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu numer OJ S 177/2024 545491-2024 z dnia 11/09/2024 r. Zamawiający działając w trybie art. 90 ust. 1 i art. 137 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazał w dniu 28 listopada 2024 roku Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej „Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji”, zawierające wyżej przedstawione zmiany w zakresie zawartym w ogłoszeniu o zamówieniu.

Powyższe zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia powodują również zmianę ogłoszenia o identyfikatorze: ocds-148610-62dabbea-7cb8-4f64-a01a-bf5b057065fa opublikowanego na <https://ezamowienia.gov.pl> w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

Proszę o uwzględnienie powyższych wyjaśnień oraz wprowadzonych zmian w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w przygotowywanej ofercie.

Załącznikiem do wyjaśnień numer II są:

- 1) ujednoliconą Specyfikacją Warunków Zamówienia po zmianach z dnia 28.11.2024 r.,
- 2) Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.