



Kunów, dnia 30 maja 2025 roku

Znak sprawy: ZP.I.271.5.2025

Do wszystkich Wykonawców postępowanie znak: ZP.I.271.5.2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.I.271.5.2025 w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: „Przebudowa aktywnego placu zabaw Klubu Malucha w Kunowie” (Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2025/BZP 00241455/01 z dnia 2025-05-21).

Wyjaśnienie numer I treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Gmina Kunów działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) poniżej przekazuje Wykonawcom treść zapytań nadesłanych w dniu 30 maja 2025 roku wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Zamawiający zapisał: „W przypadku gdy w trakcie przenoszenia okaże się, że którykolwiek z elementów urządzeń będzie wymagał wymiany Wykonawca zobowiązany będzie wykonać to we własnym zakresie i na własny koszt”. W związku z powyższym, proszę o udostępnienie szczegółowych zdjęć urządzeń przeznaczonych do przeniesienia, celem określenia ich stanu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż udostępnia zdjęcia urządzeń przeznaczonych do przeniesienia, tj.: zestaw zabawowy - 10 sztuk, karuzela - 5 sztuk.

Pytanie 2:

Zamawiający zapisał: „Po realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania dokumentu z kontroli potwierdzającej zgodność placu zabaw lub nawierzchni z Normami PN-EN 1176 lub 1177. Przedmiotowej kontroli dokona uprawniony specjalista, a kontroli będzie podlegał cały teren placu zabaw oraz wszystkie urządzenia na nim zlokalizowane, nie tylko te które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia”. W związku z powyższym proszę o załączenie zdjęć całego terenu, nawierzchni oraz istniejących urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż udostępnia zdjęcia całego terenu - 5 sztuk. Dodatkowo informuje, iż na placu zabaw znajdują się następujące urządzenia:

- ścianka samochodzik nr katalogowy 194,
- zestaw junior nr 4 nr katalogowy 16,



- huśtawka nr katalogowy 68,
- piaskownica słoneczko 3 nr katalogowy 141 - 2 sztuki,
- bujak dinozaur nr katalogowy 109.

Zamawiający nadmienia, iż na istniejącym placu zabaw cały teren jest terenem gruntowym, a wymienione powyżej urządzenia zostały zamontowane w grudniu 2024 roku. Podane karty katalogowe dostępne są do pobrania na stronie internetowej pod linkiem:

<https://www.avisplacezabaw.pl/produkty>

Pytanie 3:

Proszę o odpowiedź, czy kolor płytek SBR oraz obrzeży gumowych wykonać zgodnie z rozplanowaniem, tj. czerwony?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza inny niż czerwony kolor płytek SBR oraz obrzeży gumowych. Niemniej jednak powinien on być barwny i żywy, nie dopuszcza się stosowania kolorów: szarego, brązowego, czarnego itp.

Pytanie 4:

Proszę o odpowiedź, jaką ławkę zamontować – w przedmiarze opis dotyczy ławki żeliwnej, w projekcie natomiast ławki stalowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy zastosować ławkę stalową.

Pytanie 5:

Proszę o odpowiedź, czy pielęgnacja nasadzeń wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak, Zamawiający winien doprecyzować na czym ma polegać, jaki jest zakres i przez jaki okres ma być wykonywana.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pielęgnacja nasadzeń nie wchodzi w zakres rzeczowy zamówienia.

Proszę o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w przygotowywanej ofercie.

Załącznikiem do wyjaśnień numer I są:

- 1) zdjęcia do pytania numer 1 i 2.