

Kunów, dnia 15 lipca 2025 roku

Znak sprawy: ZP.I.271.7.2025

Do wszystkich Wykonawców postępowanie znak: ZP.I.271.7.2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.I.271.7.2025 w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kunowie” (Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2025/BZP 00310364/01 z dnia 2025-07-04).

Wyjaśnienie numer I treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Gmina Kunów działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 620 i 794) poniżej przekazuje Wykonawcom treść zapytania nadesłanego w dniu 13 lipca 2025 roku wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Czy zamawiający uzna referencje z ostatnich 5 lat na robotę polegającą na budowie, przebudowie, modernizacji albo remoncie oczyszczalni ścieków, o wartości minimum 400.000,00 zł brutto, która była wykonana w formule „zaprojektuj – wybuduj”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 2 pkt 4 lit. a SWZ z dnia 4 lipca 2025 r., wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem polegającym na wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji albo remontu oczyszczalni ścieków, o wartości minimum 400.000,00 zł brutto.

W związku z powyższym, dopuszczalne jest przedłożenie referencji z realizacji zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”, jednakże pod warunkiem, że z treści dokumentu (np. referencji, protokołu odbioru lub innego dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie) jednoznacznie wynika, iż wartość **samych robót budowlanych**, a nie całego kontraktu, wynosiła co najmniej 400.000,00 zł brutto.

Zamawiający podkreśla, że weryfikowana będzie wyłącznie wartość robót budowlanych, o których mowa w warunku udziału w postępowaniu, a nie łączna wartość kontraktu obejmującego również usługi projektowe.

Pytanie 2:

Na czym mają polegać prace związane z usprawnieniem istniejącej płuczki piasku?

Odpowiedź:

Prace związane z usprawnieniem istniejącej płuczki piasku będą polegały na wykonaniu serwisu w celu przywrócenia jej pełnej sprawności eksploatacyjnej. Zakres obejmuje regulację, czyszczenie i ewentualne drobne naprawy wykonywane przez autoryzowany serwis producenta lub firmę specjalizującą się w tego typu urządzeniach. Nie przewiduje się jej wymiany ani przebudowy. Szczegóły ustalone zostaną z Inspektorem Nadzoru.

Pytanie 3:

Proszę o potwierdzenie, że w istniejących reaktorach nie należy wymieniać istniejących pomp, mieszadeł, pomiarów (sondy).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z dokumentacją projektową oraz STWiORB, w istniejących reaktorach biologicznych nie przewiduje się wymiany pomp, mieszadeł ani sond pomiarowych. Zakres robót obejmuje montaż dekanterów, wymianę membran w dyfuzorach oraz wykonanie nowego układu odprowadzania ścieków oczyszczonych.

Pytanie 4:

W przedmiarze robót w dziale „DOSTAWA URZĄDZEŃ NA STAN ZAMAWIAJĄCEGO”, w wymienione są pompy które należy dostarczyć zamawiającemu według specyfikacji. Natomiast specyfikacja STWiORB jest niekompletna i nie ma w niej określonych parametrów pomp. Prosimy o uzupełnienie STWiORB, i podanie w niej parametrów technicznych urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Parametry pomp zostały wskazane w tabeli na stronie od 18 do 20.

Pytanie 5:

Na czym mają polegać prace związane z modernizacją rozdzielnic zasilających – sterowniczej?

Odpowiedź:

Modernizacja obejmuje doposażenie rozdzielnic PS OŚ Kunów w elementy takie jak wyłączniki nadmiarowo-prądowe, przełączniki, zasilacz buforowy, akumulatory, moduł telemetryczny MT-151 LED, powielacz sygnałów, przekaźniki, oraz dostosowanie sterownika PLC i HMI do technologii SBR. Przewidziano także rozbudowę SCADA i włączenie do istniejącego monitoringu GPRS/APN z naniesieniem na mapę synoptyczną zgodnie z opisem w STWiORB (rozdział 3).

Proszę o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w przygotowywanej ofercie.

Załącznikiem do wyjaśnień numer I są:

- 1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót