

Kunów, dnia 22 lipca 2025 roku

Znak sprawy: ZP.I.271.7.2025

**Do wszystkich Wykonawców postępowanie znak: ZP.I.271.7.2025**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.I.271.7.2025 w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kunowie” (Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2025/BZP 00310364/01 z dnia 2025-07-04).**

**Wyjaśnienie numer IV treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Gmina Kunów działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 oraz z 2025 r. poz. 620 i 794) poniżej przekazuje Wykonawcom treść zapytania nadesłanego w dniu 13 lipca 2025 roku wraz z odpowiedziami:

**Pytanie 1:**

Proszę o określenie wydajności dekanterów celem dobrania odpowiedniego urządzenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową wydajność dekanterów należy dostosować do przepustowości oczyszczalni i wymaganej ilości odprowadzanej cieczy z fazy klarownej w reaktorze biologicznym. Minimalna wydajność powinna odpowiadać czasowi opróżniania jednej komory reaktora do poziomu zadanej objętości (ok. 100–120 m<sup>3</sup>/h przy typowym cyklu 4-godzinnym).

Proszę o uwzględnienie powyższych wyjaśnień w przygotowywanej ofercie.