

PINB**Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

znak: PINB-NB.051.5.16.2025.ŁG

p. Gombka
p. Haniu

**URZĄD MIASTA I GMINY
w Kunowie
WPŁYNEŁO**

DNIA 22. 01. 2026

Nr ewidencji
Załącznik
Podpis

Ostrowiec Św. 22.01.2026r.

Urząd Miasta i Gminy Kunów
ul. Warszawska 45B
27-415 Kunów

0147895

Data wpływu: 2025-01-22

WPP 963/2026

Przyjęła: Szewczyk Anna - Inspektor, OI
Referat Organizacyjny
Załączników: ..**Burmistrz Miasta i Gminy Kunów**
ul. Warszawska 45B
27-415 Kunów**DOTYCZY: stanu technicznego jazu na rzece Świślinie w Dołach Biskupich na dz. nr ew. 505/1.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.12.2025r. (data wpływu do tutejszego inspektoratu 11.12.2025r.) znak: Or.0003.49.2025 w związku z interpelacją Radnej Rady Miejskiej w Kunowie Pani Marii Pająk w związku z prośbą o kontrolę stanu technicznego obiektu hydrotechnicznego, znajdującego się na dz. nr ew. 505/1 w miejscowości Doły Biskupie – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego informuje, że w dniu 15.12.2025r. przeprowadził rozmowę telefoniczną z Nadzorem Wodnym w Starachowicach w sprawie jazu wodnego na rzece Świślina w Dołach Biskupich na dz. nr ew. 505/1. W rozmowie telefonicznej przedstawiciel Nadzoru Wodnego przekazał, że właściwą jednostką do kontaktu będzie Zarząd Zlewni w Radomiu. Wobec powyższego, w tym samym dniu przeprowadzono rozmowę telefoniczną z Zarządem Zlewni w Radomiu w celu ustalenia właściciela przedmiotowego obiektu hydrotechnicznego. Uzyskano informację, że właścicielem jazu piętrzącego wodę oraz kładki znajdującej się na tym jazie jest osoba prywatna mieszkająca w Gdańsku.

W dniu 16.12.2025r. przeprowadzono rozmowę telefoniczną z przedstawicielem Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie – Panią Beatą Gierczak. W rozmowie telefonicznej zostały przekazane numery kontaktowe do osób związanych z przedmiotowym jazem.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 16.12.2025r. przeprowadził kontrolę stanu technicznego jazu na rzece Świślinie w Dołach Biskupich na dz. nr ew. 505/1. Kontrola wykazała, że na przedmiotowej działce znajduje się obiekt hydrotechniczny piętrzący wodę. Kontrola wykazała, że obiekt jest konstrukcji stalowej z elementami drewnianymi. Po obu stronach jazu posiada schody konstrukcji stalowej. Obiekt posiada barierki metalowe oraz na części obiektu wygradzenie z siatki stalowej. W czasie kontroli stwierdzono uszkodzone elementy barieriek metalowych – zwłaszcza siatki stalowej pełniące funkcję wypełnienia oraz noszącą ślady zużycia belkę drewnianą o przekroju kwadratowym. Nie stwierdzono uszkodzenia ciągu komunikacyjnego podestu.

W dniu 17.12.2025r. przeprowadzono rozmowę telefoniczną z Panem E G w sprawie jazu wodnego na rzece Świślina w Dołach Biskupich na dz. nr ew. 505/1. W rozmowie telefonicznej Pan E G poinformował, że wszelką korespondencję w przedmiotowej sprawie należy kierować na adres Pani I R. Pan E G przekazał dane kontaktowe do Pani I R. (nr telefonu komórkowego). W tym samym dniu przeprowadzono rozmowę telefoniczną z P. R, która poinformowała, że nie ma jej teraz w kraju i będzie dostępna dopiero po 06.01.2026r.

Wobec powyższego pismem znak PINB-NB.051.5.16.2025.ŁG z dnia 18.12.2025r. F I R została wezwana do przedłożenia aktualnych protokołów badań i sprawdzeń dotyczących stanu technicznego jazu oraz kładki nad tym jazem na rzece Świślinie w Dołach Biskupich na dz. nr ew. 505/1 - w terminie nieprzekraczalnym do 16.01.2026r.



41 247 60 02



pinb@pinb.ostrowiec.pl

<https://pinbostrowiec.bip.gov.pl/>ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
W Ostrowcu Świętokrzyskim

Otrzymano dnia:

23.01.26

W związku z bezskutecznym upływem czasu i brakiem dostarczenia nakazanych dokumentów, został wyznaczony termin kontroli w sprawie stan technicznego jazu na rzece Świślinie w Dołach Biskupich na dz. nr ew. 505/1, gmina Kunów na dzień 05.02.2026r.

Z poważaniem

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
mgr inż. Robert Skrzypczak
/dokument podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



41 247 60 02



pinb@pinb.ostrowiec.pl



<https://pinbostrowiec.bip.gov.pl/>



ul. Ilżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
W Ostrowcu Świętokrzyskim