



GMINA KUNÓW

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KUNÓW

Kunów, 6 marca 2026 r.

Znak: Or.0003.3.3.2026.IZ

Pan

Sylwester Jedlikowski

Radny Rady Miejskiej w Kunowie

W odpowiedzi na wniosek ustny nr Or.0003.3.3.2026.IZ zgłoszony na sesji Rady Miejskiej w Kunowie w dniu 27 lutego 2026 r., dotyczący udzielenia informacji na temat awarii pieca grzewczego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie, znajdującego przy ul. Fabrycznej, informuje się, co następuje:

1) rodzaj awarii:

Wystąpiły zakłócenia pracy pieca Viessmann w postaci błędu kodu serwisowego F43H, pochodzącego z managera palnika;

2) sposób jej usunięcia:

Serwistant po sprawdzeniu wszystkich istotnych parametrów pieca stwierdził, że zakłócenie jego pracy mogło być wynikiem nieznacznego wahania ciśnienia gazu w instalacji, na które szkoła nie miała wpływu.

Kocioł zaprogramowany wówczas jako nadrzędny pracował w tym czasie prawidłowo, zapewniając w klasach lekcyjnych temperaturę 21- 22°C. Usterka kotła rezerwowego ustąpiła po wzroście temperatury zewnętrznej;

3) wykonawca naprawy:

Usługę wykonał serwisant Urzędu Dozoru Technicznego w Kielcach na podstawie świadectwa kwalifikacyjnego Nr 566/E2/633/21 wydanego przez komisję Kwalifikacyjną Nr 633 przy Stowarzyszeniu Polskich Energetyków Oddział w Radomiu;

4) poniesione koszty:

Nie poniesiono żadnych kosztów;

5) źródła ich finansowania.

Nie dotyczy.

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów

Lech Łodej

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa.

Opracowała:

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie

Małgorzata Kowalska

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów

e-mail: urząd@kunow.pl, skrzynka ePUAP /4f25l3kcff/skrytka, e-Doręczenia: AE:PL-18206-72791-IIGDR-18