



GMINA KUNÓW

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KUNÓW

Kunów, dnia 03.09.2026 r.

Or.0003.3.24.2026.MM

Pani Donata Zębala
Radna Rady Miejskiej w Kunowie

W odpowiedzi na interpelację z dnia 27.08.2026 r., dotyczącą podjęcia działań w sprawie syreny alarmowej znajdującej się przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Prawęcinnie, w szczególności w zakresie naprawy instalacji elektrycznej oraz przeniesienia przycisku uruchamiającego syrenę na zewnątrz budynku, przedstawiam następujące stanowisko. Na wstępie należy jednoznacznie wskazać, że brak jest obecnie podstaw do stwierdzenia, iż przyczyną zadziałania zabezpieczeń elektrycznych podczas uruchamiania syreny jest wadliwe wykonanie instalacji elektrycznej budynku.

Budynek OSP w Prawęcinnie w 2024 roku przeszedł kompleksową przebudowę, w ramach której wykonana została m.in. nowa instalacja elektryczna w całym obiekcie. Roboty zostały zrealizowane przez Wykonawcę, który udzielił gwarancji na wykonane prace. W ramach zgłoszenia dotyczącego nieprawidłowego działania instalacji Wykonawca dokonał sprawdzenia jej stanu i poprawności wykonania. Przeprowadzone czynności nie wykazały nieprawidłowości w wykonaniu instalacji elektrycznej.

Co istotne, od zakończenia przebudowy do chwili obecnej Gmina Kunów nie otrzymywała od użytkowników budynku OSP w Prawęcinnie sygnałów wskazujących na wadliwe lub niestabilne funkcjonowanie instalacji elektrycznej. Trudno zatem, w świetle dostępnych informacji i przeprowadzonych czynności kontrolnych, przyjąć założenie, że przyczyną problemu jest nowa instalacja elektryczna wykonana w ramach inwestycji w 2024 roku.

Warto również wskazać, że w przeszłości odnotowano przypadek zadziałania zabezpieczeń elektrycznych podczas korzystania z czajnika elektrycznego. Przeprowadzone wówczas sprawdzenie wykazało, że przyczyną problemu było wadliwe działanie samego urządzenia, a nie instalacji elektrycznej budynku. Okoliczność ta dodatkowo wskazuje na potrzebę każdorazowego ustalenia rzeczywistego źródła problemu przed formułowaniem wniosku o konieczności ingerencji w instalację elektryczną obiektu.

Nie można jednak wykluczyć, że zadziałanie zabezpieczeń podczas uruchamiania syreny jest związane z usterką samej syreny alarmowej, jej układu zasilania lub innych elementów bezpośrednio związanych z jej funkcjonowaniem. Z tego względu, zamiast dokonywać nieuzasadnionej ingerencji w instalację elektryczną budynku, zasadne jest w pierwszej kolejności przeprowadzenie fachowej diagnostyki urządzenia.

W tym celu sprawa została przekazana do Referatu Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska, który w ramach odrębnego zlecenia zleci specjalistycznej firmie sprawdzenie syreny alarmowej, jej układu zasilania oraz poprawności funkcjonowania. W przypadku stwierdzenia usterki zostaną podjęte odpowiednie działania mające na celu jej usunięcie. Takie rozwiązanie pozwoli przede wszystkim na ustalenie rzeczywistej przyczyny występowania problemu, a następnie podjęcie adekwatnych i uzasadnionych technicznie działań.

Odnosząc się do wniosku o przeniesienie przycisku uruchamiającego syrenę na zewnątrz budynku, należy wyjaśnić, że jego obecna lokalizacja nie jest wynikiem przeoczenia na etapie przebudowy

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów

e-mail: urząd@kunow.pl, skrzynka ePUAP /4f2513kcff/skrytka, e-Doręczenia: AE:PL-18206-72791-IIGDR-18

obiekту, bowiem zarówno na etapie opracowywania dokumentacji projektowej dotyczącej kompleksowej przebudowy budynku OSP w Prawęcinnie, jak również w trakcie prowadzonych robót budowlanych, żaden ze strażaków ani innych użytkowników obiektu nie zgłaszał potrzeby zmiany lokalizacji przycisku uruchamiającego syrenę. W konsekwencji urządzenie zostało pozostawione w miejscu, w którym znajdowało się przed rozpoczęciem inwestycji.

Należy jednak podkreślić, że obecnie przedstawiona argumentacja dotycząca konieczności zapewnienia łatwiejszego i szybszego dostępu do przycisku jest zasadna. W związku z tym nie kwestionuję potrzeby zmiany jego lokalizacji i informuję, iż przeniesienie przycisku zostanie wykonane przy okazji przebudowy przyłącza energetycznego do budynku OSP w Prawęcinnie. Takie rozwiązanie pozwoli na skoordynowanie prac i ograniczenie kosztów związanych z wykonywaniem robót instalacyjnych niezależnie od planowanej ingerencji w przyłączy energetyczne.

Jednocześnie należy mieć na uwadze rzeczywiste wykorzystanie przedmiotowego obiektu oraz charakter działalności jednostki OSP w Prawęcinnie. Jednostka ta od wielu lat nie jest dysponowana do działań ratowniczo-gaśniczych, co ma znaczenie przy określaniu kolejności realizacji zgłaszanych potrzeb oraz ustalaniu priorytetów w zakresie wydatkowania środków publicznych. Z tego względu wniosek dotyczący natychmiastowego przeniesienia przycisku nie został zakwalifikowany jako zadanie wymagające realizacji w trybie pilnym, przed innymi zadaniami znajdującymi się w zakresie bieżących potrzeb Gminy Kunów.

Powyższe nie oznacza jednak, że Gmina Kunów bagatelizuje zgłoszony problem lub odstępuje od podjęcia działań. Wręcz przeciwnie — w pierwszej kolejności zostanie zweryfikowany stan techniczny syreny alarmowej, tak aby ustalić przyczynę zadziałania zabezpieczeń elektrycznych. Następnie, w zakresie przeniesienia przycisku, zadanie zostanie uwzględnione przy realizacji przebudowy przyłącza energetycznego. Realizacja wskazanych prac będzie uzależniona od przeprowadzenia rozeznania cenowego rynku, oszacowania wartości zamówień, określenia zakresu niezbędnych prac oraz w przypadku konieczności poniesienia dodatkowych wydatków, zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych w budżecie Gminy Kunów.

Podsumowując, na obecnym etapie nie ma podstaw do stwierdzenia, że zaistniały problem wynika z wadliwego wykonania instalacji elektrycznej budynku. Instalacja została wykonana jako nowa w ramach kompleksowej przebudowy obiektu w 2024 roku, a jej sprawdzenie przez Wykonawcę nie wykazało nieprawidłowości. Zasadne jest zatem skierowanie działań diagnostycznych w pierwszej kolejności na syrenę alarmową i elementy bezpośrednio z nią związane.

Jednocześnie, mając na względzie zgłoszone uwagi dotyczące dostępności przycisku uruchamiającego syrenę, deklaruje jego przeniesienie w ramach planowanej przebudowy przyłącza energetycznego, z uwzględnieniem możliwości finansowych Gminy Kunów i przy zachowaniu zasady racjonalnego oraz celowego gospodarowania środkami publicznymi.

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów

Lech Łodej

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Referat Organizacyjny wm.;
3. Referat Spraw Obywatelskich, Rolnictwa i Środowiska wm.;
4. Aa.

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów

e-mail: urząd@kunow.pl, skrzynka ePUAP /4f2513kcff/skrytka, e-Doręczenia: AE:PL-18206-72791-IIGDR-18