

PINB

**Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

znak: PINB-NB.5144.5.1.2026.ŁG



Urząd Miasta i Gminy Kunów
ul. Warszawska 45B
27-415 Kunów



0201133

Data wpływu: 2026-09-09 13:52

Nr: PP.9470.2026

Przyjęt: Szewczyk Anna - Inspektor, OR
Referat Organizacyjny
Tł. 27-415 27-415

Ostrowiec Świętokrzyski 09.09.2026r.

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
ul. Warszawska 45B
27-415 Kunów

DOTYCZY: stanu technicznego jazu na rzece Świślinie w Dołach Biskupich na dz. nr ew. 505/1.

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.09.2026r. (data wpływu do tutejszego inspektoratu 04.09.2026r.) znak: Or.0003.22.2026.BG w związku z kolejną interpelacją Radnej Rady Miejskiej w Kunowie Pani Marii Pająk dotyczącą stanu technicznego i konieczności przeprowadzenia remontu jazu i kładki na rzece Świślinie w Dołach Biskupich prośbą o kontrolę stanu technicznego obiektu hydrotechnicznego, znajdującego się na dz. nr ew. 505/1 w miejscowości Doły Biskupie – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego informuje, że w przedmiotowej sprawie prowadzi postępowanie administracyjne w zakresie utrzymania obiektu. W toku prowadzonego postępowania została wydana decyzja znak PINB-NB.5144.5.1.2026.ŁG z dnia 18.03.2026r. Decyzją tą nałożono obowiązek usunięcia nieprawidłowości występujących w budowli hydrotechnicznej piętrzącej wodę – jazie na rzece Świślinie w Dołach Biskupich na dz. nr ew. 505/1 poprzez wymianę na nowe elementy: drewnianego pomostu, spróchniałej drewnianej belki poziomej do której przytwierdzone są elementy mechanizmów zapadkowych ruchomych zastawek, siatki zabezpieczającą barierkę podestu jazu – określono termin wykonania na 30.06.2026r.

W związku z bezskutecznym upływem czasu pismem z dnia 07.07.2026r. właścicielowi obiektu hydrotechnicznego przypomniano o nałożonym obowiązku i wyznaczono dodatkowy termin określający go na 31.08.2026r.

Obecnie zobowiązany wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu wykonania nałożonego na niego obowiązku.

Z uwagi na kolejne interpelacje został wyznaczony dodatkowy termin kontroli stanu technicznego jazu na rzece Świślinie w Dołach Biskupich.

Z poważaniem

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
mgr inż. Robert Skrzypczak
/dokument podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



41 247 60 02



pinb@pinb.ostrowiec.pl



<https://pinbostrowiec.bip.gov.pl/>



ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Ostrowcu Świętokrzyskim