



GMINA KUNÓW

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KUNÓW

Kunów, dnia 01.10.2026 r.

Or.0003.3.19.2026.MM

Pan Sylwester Jedlikowski
Radny Rady Miejskiej w Kunowie

W odpowiedzi na Pana ustną interpelację z dnia 28 września br., dotyczącą konieczności sprawdzenia instalacji elektrycznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu, uprzejmie informuję, że kwestia ta była już zgłoszona dwa miesiące wcześniej.

W związku z poprzednim zgłoszeniem instalacja elektryczna w budynku OSP w Bukowiu została sprawdzona przez pracownika Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że w rozdzielni zamontowany jest wyłącznik różnicowoprądowy o parametrach 63 A. W trakcie przeprowadzonych czynności nie stwierdzono innych widocznych nieprawidłowości w zakresie instalacji.

Od czasu przeprowadzonej kontroli do Urzędu nie wpłynęło kolejne zgłoszenie dotyczące występowania tego problemu. W związku z powyższym przyjęto, że wcześniejsze zdarzenie miało charakter incydentalny. Sporadyczne zadziałanie zabezpieczeń elektrycznych może bowiem występować również w prawidłowo funkcjonujących instalacjach, w tym w budynkach mieszkalnych i nie musi każdorazowo świadczyć o trwałej awarii instalacji. Zadziałanie zabezpieczenia stanowi jednocześnie jego funkcję ochronną, mającą na celu odłączenie zasilania w przypadku wystąpienia określonych nieprawidłowości w obwodzie.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości rozwiązania problemu poprzez zastosowanie zabezpieczenia o wyższych parametrach, bez uprzedniego ustalenia i wyeliminowania przyczyny zadziałania obecnego zabezpieczenia.

Mając jednak na uwadze ponowne zgłoszenie sprawy, pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie w pierwszej kolejności dokonają wymiany wyłącznika różnicowoprądowego na nowy. Następnie przeprowadzone zostanie szczegółowe sprawdzenie instalacji oraz zamontowanych urządzeń, w szczególności lamp zewnętrznych, przewodów i innych elementów instalacji, pod kątem ewentualnych uszkodzeń, nieszczelności, zawilgocenia lub innych nieprawidłowości, które mogłyby powodować zwarcia bądź niepożądane zadziałanie zabezpieczenia.

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów

e-mail: urząd@kunow.pl, skrzynka ePUAP /4f25I3kcff/skrytka, e-Doręczenia: AE:PL-18206-72791-IIGDR-18

Zapewniam Pana, że instalacja elektryczna w budynku OSP w Bukowiu zostanie ponownie gruntownie sprawdzona, a zgłoszona kwestia będzie w dalszym ciągu analizowana i diagnozowana. Podejmowane będą kolejne działania mające na celu ustalenie rzeczywistej przyczyny występującego problemu i jej usunięcie, aż do pełnego wyeliminowania nieprawidłowości.

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów

Lech Łodej

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie;
3. Referat Organizacyjny wm.;
4. Aa.